

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЕВЛИЕВО

PD-01-03-191/15.05.2024

PD-01-03-191-1/15.05.2024

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Иван Тодоров Иванов – Кмет на Община Севлиево

1.14. **Относно: ОДОБРЯВАНЕ** Подробен устройствен план – Парцеларен план на трасе на проектен подземен електропровод 20 kV за присъединяване на обект: „Две фотоволтаични електрически централи с мощности 5000 kW и 2000 kW в ПИ 77253.72.2 по КKKP на с. Хирево, Община Севлиево към електроразпределителната мрежа.“

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 067 от Протокол № 4/30.01.2024 г. Общински съвет – Севлиево **ДАВА СЪГЛАСИЕ** за преминаване на трасе на подземен кабел 20 kV за присъединяване на две фотоволтаични електроцентрали, находящи се в ПИ 77253.72.2 по КKKP на землището на с. Хирево към преносната електрическа мрежа. Трасето преминава през следните имоти: ПИ 24178.306.26, ПИ 24178.306.24 – по КKKP на землището на с. Душево и ПИ 77253.68.106 по КKKP на землището на с. Хирево, селскостопански фонд /ССФ/ - за стопански полски път – публична общинска собственост, **РАЗРЕШАВА** изработването на устройствен проект и **ОДОБРЯВА** задание на основание чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, внесенят за одобряване Подробен устройствен план – парцеларен план е обявен в Държавен вестник, брой 25 от 22.03.2024 год. След изтичането на едномесечния срок за обжалване в Община Севлиево не са входириani възражения относно Подробен устройствен план – Парцеларен план на трасе на проектен подземен електропровод 20 kV за присъединяване на обект: „Две фотоволтаични електрически централи с мощности 5000 kW и 2000 kW в ПИ 77253.72.2 по КKKP на с. Хирево, Община Севлиево към електроразпределителната мрежа.“

На основание чл. 128, ал. 8 от Закона за устройство на територията, с решение по т. 7 от Протокол № 03 от 23.04.2024 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Севлиево, Подробен устройствен план – Парцеларен план на трасе на проектен подземен електропровод 20 kV за присъединяване на обект: „Две фотоволтаични електрически централи с мощности 5000 kW и 2000 kW в ПИ 77253.72.2 по КKKP на с. Хирево, Община Севлиево към електроразпределителната мрежа.“, е приет с мотиви за целесъобразност на проектното решение и законосъобразност на проведените процедури.

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет - Севлиево да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията и Решение по т. 7 от Протокол № 03/23.04.2024 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията, Общински съвет – Севлиево:

ОДОБРЯВА Подробен устройствен план – Парцеларен план на трасе на проектен подземен електропровод 20 kV за присъединяване на обект: „Две фотоволтаични електрически централи с мощности 5000 kW и 2000 kW в ПИ 77253.72.2 по КKKP на с. Хирево, Община Севлиево към електроразпределителната мрежа.“, със съдържание:

ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН (ПП):

В ПИ 77253.77.2 по КKKP на с. Хирево ще бъдат изградени две ФЕЦ – с мощности съответно от 5000 kW и 2000 kW, за които има издадени две становища от ЕРП Север. Съгласно становище с изх. № ПВИ-845/04.07.2022 г. на ЕРП Север, присъединяването на ФЕЦ с мощност 5000 kW ще се осъществи към електропровод „Градница“ 20 kV, мястото на присъединяване – нова ГРУ (БКТП) на границата на имота, захранен посредством нова кабелна линия 20 kV от съществуващ или новоизграден СРС 20 kV от електропровод „Градница“. Съгласно становище с изх. № ПВИ-

846/04.07.2022 г. на ЕРП Север, присъединяването на ФЕЦ с мощност 2000 kW ще се осъществи към електропровод „Душево“ 20 kV, мястото на присъединяване – нова ГРУ (БКТП) на границата на имота, захранен посредством нова кабелна линия 20 kV от съществуващ или новоизграден СРС 20 kV от електропровод „Душево“. Двата електропровода – „Душево“ и „Градница“ са окачени от двете страни на един стълб спрямо оста на провода. Трасето за присъединяване на двете ФЕЦ в ПИ 77253.72.2 е проектирано от съществуващ СРС 101. Трасето на кабелната линия Ср.Н. минава през имоти, общинска собственост, съгласно изискването на чл. 67, ал. 1 от ЗУТ и през един имот, частна собственост, в който се намира СРС 101, а именно: ПИ 24178.14.47 в землището на с. Душево – нива, частна собственост, с дължина 21,88 м; ПИ 24178.306.26 – селскостопански път, общинска публична собственост – 340,96 м; ПИ 24178.306.24 – селскостопански път, общинска публична собственост – 541,98 м и ПИ 77253.68.106 в землището на с. Хирево – селскостопански път, общинска публична собственост – 9,60 м. Общата дължина на трасето е 914,42 м. Сервитутът е определен съгласно приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т. 5 на Наредба № 16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, представляващ ивици от двете страни по оста на трасето с широчина 2,00 м. За кратък участък от трасето (около 10 м в ПИ 24178.306.26) е определен сервитут с по – малки от определените в приложение № 5 размери, съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредбата с цел да не се засягат имоти частна собственост. Засегната площ от трасето и сервитута е 3657,68 кв. м.

Решението на Общинския съвет – Севлиево за одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план да се изпрати за обнародване в Държавен вестник.

Приложение:

1. Трасировъчен план – 3 бр.
2. Обяснителна записка.

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

Д-Р ИВАН ИВАНОВ

Кмет на Община Севлиево



ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН
М 1:1000

Обект: Проект на ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на трасе на проектен подземен електропровод 20kV за присъединяване
на обект: "Две фотоволтаични електрически централи с мощности 5000 kW и 2000 kW"
в ПИ 77253.72.2 по ККР на землище на с. Хирево, общ. Севлиево към електроразпределителната мрежа
Възложител: "ТИЕРА ДЕЛ СОЛ 002" ЕООД

Част 1

Координатна система: БГЛ 2005

106

71

землище с. Хирево

землище с. Лушево

2

2

3

землище с. Хирево

землище с. Лушево

5

6

10

11

12

15

302

25

РЕГИОНАЛЕН ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - СЕВЛИЕВО	
ИНСТРУМЕНТАЛНА СЪВЕЩАТЕЛНОСТ	
Регистрационен № 04741	
Секция:	инж. ДИЯН ЦОНЕВ ДИМИТРОВ
ГТГ	
Масштаб на чертежа:	1:1000
по удостоверение за ПП	
Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД	

Общински експертен съвет
по угодност на територията

ДИРЕКЦИЯ НА ТЕРИТОРИАЛНИ
СЪВЕЩАТЕЛНОСТИ

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

Изработен от
"ИВАНОВ" ЕООД гр. Търговище

3.04.2024

ИВАНОВ

ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН
М 1:1000


Обект: Проект на ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на трасе на проектен подземен електропровод 20kV за присъединяване
на обект: "Две фотоволтаични електрически централи с мощности 5000 kW и 2000 kW"

ЗПИ 77253.72.2 по КККГ на землище на с. Хириби, общ. Севлиево към електрически разпределителна мрежа

Възложител: "ТИЕРА ДЕЛ СОЛ 002" ЕООД

Част 2

Координатна система: БГС 2005



Секция: ГЛГ	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	Полна проектантска правоспособност
Частта на проекта по удостоверение за ПУП	Регистрационен № 04741
	инж. ДИЯН ЦОНЕВ ДИМИТРОВ
Подпис: _____	
ВАЖИ С ВАЖНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛ ЗА ТЕКУЩАТА ПОДИНА	

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Изработи Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД
"ИВАНОВ" ЕООД гр. Търговище

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
ДИРЕКЦИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО И
СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
територията
Севлиево

с пр. № 23.04.2024
Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД
Севлиево 23.04.2024

ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН
М 1:1000

Обект: Проект на ЧП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на трасе на проектен подземен електропровод 20kV за присъединяване
на обект: "Две фотоволтаични електрически централи с мощности 5000 kW и 2000 kW"
в ПИ 77253.72.2 по ККР на землище на с. Хирево, общ. Севлиево към електроразпределителната мрежа

Възложител: "ТИЕРА ДЕЛ СОЛ 002" ЕООД

391

Част 3

Координатна система: БГС 2005

електропровод "Градница"

електропровод "Душево"

същ. СР стълб

ОБЩИНА Севлиево
Дирекция на териториално-строителството
Севлиево

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

Севлиево

23.09.29

23.04.2019

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА	
ПЪЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
Секция:	Регистрационен №: 04741
ГПГ	инж. ДИЯН ЦОНЕВ ДИМИТОВ
Част на проекта: по удостоверение за ЕОД	Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА	

Изработи: Заличена информация на осн. чл. 4 от
"ИВАНОВ" ЕООД Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД